

АКТ

Проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

ПС и СОУЗ

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д.)

Техническое обслуживание системы Регламент № 2

(вид выполняемых работ)

ООО «Карелспецавтоматика»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МКУ Лицей №13

расположенном по адресу: г. Петрозаводск ул. Софиевская д. 7Б

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с «08» 08 2015 г. по «11» 08 2015 г.

на основании лицензии МЧС России от 10 декабря 2013 г. № 2-Б/01493

В соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

Система ПС и СОУЗ работоспособна. Регламент замера: 1 При срабатывании консольной сигнализации отключается вентиляция в стоянках и отключается электромагнитное замыкание оборудования дымоудаления в 3х помещениях. 2) Фактически усиление звукового оповещения обеспечивало работу оповещателей Рокет-3 в количестве 6шт

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

и.о. директора (должность)

Крылов Д.И. (фамилия и инициалы представителя заказчика)

«11» 08 2015 г. (подпись) М.п.

И.И.Иванов (должность) Электромонтажник

Меньшиков Р.М. (фамилия и инициалы представителя подрядчика(лицензиата))

«11» 08 2015 г. (подпись) М.п.