



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@sampro.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 176-5

г. Петрозаводск
(место составления акта)

16 часов 00 минут
(время,

«21» июня 2016 г.
дата составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 18 мая 2016 года № 176-5
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка здания общеобразовательного учреждения по
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 7Б.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 13», юридический адрес: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 7Б; ИНН 1001034727;

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 24 »	мая	20 16	г. с	10	час.	30	мин. до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	2 часа
« 08 »	июня	20 16	г. с	10	час.	30	мин. до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	2 часа
« 21 »	июня	20 16	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1 час

Общая продолжительность проверки: «3» дня (ей) («5» часов «00» минут)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Васильева Галина Васильевна директор МОУ «Лицей № 13»

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «30» минут «24» мая 20 16 г.

Иванов
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДЦПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Критенко Михаил Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Логинов Алексей Васильевич заместитель начальника ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Карелия», Тарасов Евгений Николаевич эксперт ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Карелия» (свидетельство № 10-АК, ПЯБ/ГО/ЧС.СВ00001 от 18.01.2012 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Васильева Галина Васильевна директор МОУ «Лицей № 13», Крюкова Татьяна Юрьевна заместитель директора по АХЧ МОУ «Лицей № 13», Широких Маргарита Валерьевна и.о. заместителя директора по АХЧ МОУ «Лицей № 13»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МОУ «Лицей № 13» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Соргавальская, д. 7Б.

(указываются перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной	Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной	

	<p>безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	<p>безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ).(статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ).</p>	
	<p>Нарушены требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>		
<p>1.</p>	<p>Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». («Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей</p>	<p>МОУ «Лицей № 13»</p>

		этот сигнал организации»).	
	Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности.		
2.	Отсутствует взаимосвязь между автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС) и инженерным оборудованием (выключение вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока (столовой), открытие магнитного замка в помещении учительской при срабатывании АУПС. (Заключение № 81 по результатам испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия от 20.06.2016).	п. 13.1, НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблице 5-8 соответственно.	МОУ «Лицей № 13»
	Нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации		
3.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта – системы оповещения людей о пожаре (Заключение № 81 по результатам испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия от 20.06.2016).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	МОУ «Лицей № 13»


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяемого)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: комплекс оборудования для испытаний систем автоматической пожарной сигнализации производства «NoClimb» серии Solo, шумомер Testo 816, секундомер механический, рулетка металлическая измерительная UMSM, измеритель комбинированный Testo 445 №02087611.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)


Прилагаемые документы:

Предписание № 176-5/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.06.2016, протокол № 127 испытаний автоматической установки пожарной сигнализации на работоспособность ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия от 20.06.2016, протокол № 128 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на работоспособность ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия от 20.06.2016, заключение № 81 по испытаниям автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.06.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводск УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Критенко Михаил Сергеевич

(Фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии, должность сотрудника (ов) органа ГИИ (подписавшего) проверки)

“ 21 ” июня 20 16 г. 
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Васильева Галина Васильевна директор МОУ «Лицей № 13»

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” июня 20 16 г. 
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(указывается сотрудник органа ГИИ проводившего проверку)